



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АБ03.В.00063/21

Серия **RU** № **0313483**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АБ03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИКОМ СИСТЕМС". Место нахождения (адрес юридического лица): 125124, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, 1-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 28, ПОМ.ХV, ЭТ. 3 КОМ. 4, 4А. Адрес места осуществления деятельности: 125124, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, 1-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 28, ПОМ.ХV, ЭТ. 3 КОМ. 4, 4А. Основной государственный регистрационный номер: 1107746864334. Телефон: +74956376317. Адрес электронной почты: info@logicom-systems.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Guangzhou Baolun Electronic Co.,Ltd". Место нахождения (адрес юридического лица): 511400, КИТАЙ, No.1 Building B block Zhongcun Street Panyu Guangzhou. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 511400, КИТАЙ, No.1 Building B block, Zhongcun Street, Panyu, Guangzhou.

ПРОДУКЦИЯ Компонент прибора пожарного управления системами оповещения и трансляции в составе: контроллер типа LPA-DUO-M, блок расширения системы оповещения и трансляции типа LPA-DUO-S, микрофонная консоль типа LPA-DUO-MIC, выпускаемый по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № № ППБ-498/10-2021 от 21.10.2021 г. выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 32 ЕАЭС-21 от 15.09.2021 г., проведенного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АБ03. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 7. Условия хранения: при температуре воздуха от +5 °С до +30 °С и относительной влажности не более 65-70%. Срок хранения – 3 года. Срок годности 10 лет. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.10.2021

ПО 21.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Кабаков Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Смирнов Максим Александрович
(Ф.И.О.)